

zunanj rob obstoječega
robnika (pri travi)

LEGENDA TLAKOVANIH POVRŠIN

T3b - MIVKA
30 cm mivka 0-20 mm, max 5% agregata do 0,2 mm (*)
ločilni geosintetik (200g/m2)
8 cm tamponski sloj TD 10-25 mm
20 cm tamponski sloj TD 25-45 mm
ločilni geosintetik (200g/m2)
planum, utrjen in uvaljan v naklonu proti drenažni cevi v osi doskočišča

* Prana mivka, izdelana z drobljenjem apnencev in dolomitov, z velikostjo delcev nad 100µm, oziroma vsaj nad 50µm, podlaga pod mivko iz geotekstila na vodopropustnem utrjenem nasutju. Izvajalec obvezno predloži izjavo o ustreznosti mivke za otroške peskovnike in otroška igrišča v skladu z navodili IVZ Slovenije

T4a - ZELENICA
travna mešanica za vzdržljive trate
20 cm mešanica kvalitetne njivske ali vrtnje zemlje, mivke in šote

T6a - PRODEC
30/40 cm prodec 2-8 mm
30 cm tamponski sloj TD 0-63 mm
ločilni geotekstil (200g/m2)

T6b - DROBLJENEC
30/40 cm prodec 2-8 mm
10 cm tamponski sloj TD 0-32 mm
20 cm tamponski sloj TD 0-63 mm
ločilni geotekstil (200g/m2)

* Ker v fazi projektiranja kakovost raščениh tal ni bila znana, je pod celotno peščeno površino predvidena vgradnja tamponskega nasutja TD 0-63mm v debelini 30 cm in vgradnja ločilnega geosintetika med novim nasutjem in raščениmi tlemi. Vgradnja tamponskega nasutja TD 0-63mm in ločilnega sloja se lahko v primeru ustrezne kvalitete tal in ugodnih razmer za vgradnjo, opusti. Vse spremembe se lahko izvedejo le na podlagi navodil geomehanika po izvedenih terenskih preiskavah.

T7 - GLINENA ZEMLJA
3 cm drobljenec 0-4 mm
ločilni geotekstil (200g/m²)
57 cm mešanica kvalitetne glinenevrtne zemlje, mivke in šote
ločilni geotekstil (200g/m²)

LEGENDA

	vodovod
	meteorna kanalizacija
	obstoječ plinovod
	ozemljitev

urbana oprema

OU-2	pitnik - igralo
OU-6	plastična krožna klop 120°
OU-7	plastična krožna klop 90°
OU-8	plastična linijska klop

igrala

OI-1	prostostoječi koš za žogo
OI-2	previsne prečke
OI-3	kompleksno večnamensko plezalo
OI-4	trojna gugalnica s sedežema in gnezdom
OI-5	peskovnik

OPOZORILO:

OPOMBA: VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU! KOTA ± 0,00 ≈303,50 m.n.v.

oznaka lista	sprememba	datum
		Številka lista
		1.2
		merilo
		1:100
vsebina	gradbena situacija - oprema	
vrsta projektne dokumentacije	PZR - načrt ureditve zunanjih površin	
objekt	Osnovna šola Franceta Bevka Prenova šolskega otroškega igrišča	
naročnik investitor	OŠ Franceta Bevka, Ul., Pohorskega bataljona 1, Lj. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana	
vodja projekta identifikacijska št.	Andreja Štrukelj Sinčič, udia ZAPS 1429	Številka projekta 47119
pooblaščen arhitekt identifikacijska št.	Andreja Štrukelj Sinčič, udia ZAPS 1429	Številka načrta 471_1
		datum
		maj 2019
sodelavec	Meta Petrič, udika	



ARHITEKTURNI BIRO
ŠTRUKELJ

Arhitekturni biro Štrukelj
Aljaževa ulica 15a
1000 Ljubljana,
tel. 01/50 53 626
www.abstrukelj.si
e-mail: biro@abstrukelj.si

NAMIZNI TENIS